

АДМИНИСТРАЦИЯ г. АЗОВА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**«АЗОВВОДОКАНАЛ»**

346787, г. Азов Ростовской области  
пер. Осипенко, 11  
тел. (863-42) 6-34-16, факс 6-32-93

24.09.07. № 1411



**АКТ**

**о проведении работ по изоляции трубопроводов горячей воды  
теплоизоляционным материалом TSM -Ceramic.**

**г. Азов**

**«20» сентября 2007 г.**

В период с 24 августа по 30 августа 2007 года сотрудниками ООО «Современные технологии» г.Сальск под контролем технолога от дистрибьютора ООО «Технологии Комфорта» (директор Вошев А.А.) были проведены работы по нанесению жидкой теплоизоляции TSM-Ceramic на трубопроводы горячей воды (подача и обработка) в помещении котельной, что привело к экономии газа ( на одном из 3-х работающих котлов) - от 100 до 150 м<sup>3</sup>/сутки.

Время ввода в режим котла после остановки сократилось как минимум вдвое. Комиссия МП «Азовводоканал» в составе; инженера-теплоэнергетика Васильцова С.И., мастера котельной Кучкина М.М, директора ООО «Технологии Комфорта» Вошева А.А. констатирует эффективность применения нового жидкого теплоизоляционного материала TSM-Geramic (снижение теплотерь на 30 %) и выполнение технических требований по температуре на поверхности изоляции, а также удобство нанесения материала на поверхности сложной конфигурации и эстетический внешний вид.

Комиссия:

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be those of the commission members mentioned in the text.

С.И. Васильцов  
М.М.Кучкин  
А.А.Вошев